



C.I.F.: B-23698467

Polígono Industrial «Los Olivares» - C/. La Iruela, 6- 23009 JAÉN

Teléfonos: 620382455 - 953 886 886

www.adlaboratorioyconsultoria.com

info@adlaboratorioyconsultoria.com

CLIENTE: EMAT

DIRECCION:

LOCALIDAD:

ASUNTO: INFORME SOBRE ANALISIS COMPLETO DE AGUA.


REF. LABORATORIO: 23128.24 FECHA RECEPCION MUESTRA: 09/05/24

REF. CLIENTE: PLAZA DEL PUEBLO. 12:50 H

INFORME

LAS DETERMINACIONES QUE SOBRE LA CITADA MUESTRA SE HAN
REALIZADO, ARROJAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

	RESULTADO	VALOR MAXIMO
ANTIMONIO (mg/l)	< 0.001	0.01
ARSENICO (mg/l)	< 0.005	0.01
BENCENO (microg/l)	No se detecta	1.00
BENZO (ALFA) PIRENO (microg/l)	No se detecta	0.01
BORO (mg/l)	0.60	1.50
CADMIO (microg/l)	<0.001	5
CIANUROS (mg/l)	< 0.005	0.05
COBRE (mg/l)	0.014	2
CROMO (microg/l)	< 0.01	50
1,2 DICLOROETANO (microg/l)	No se detecta	3.00
FLUORURO (mg/l)	0.26	1.50
H.P.A. (microg/l)	No se detecta	0.10
Benzo (b) Fluoranteno (microg/l)	No se detecta	
Benzo (ghi) Perileno (microg/l)	No se detecta	
Benzo (k) Fluoranteno (microg/l)	No se detecta	
Indeno(1,2,3 cd)Pireno (microg/l)	No se detecta	
MERCURIO (microg/l)	< 0.005	1
NIQUEL (microg/l)	< 0.001	20
NITRATO (mg/l)	11.34	50
NITRITO (mg/l)	< 0.10	0.50
PLOMO (microg/l)	< 0.10	10
SELENIO (microg/l)	< 0.05	20
T.H.M. s (microg/l)	44.23	100
Bromodichlorometano (microg/l)	11.54	
Bromoformo (microg/l)	No se detecta	
Cloroformo (microg/l)	No se detecta	
Dibromoclorometano (microg/l)	No se detecta	




AD LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.L.L.

Laboratorio autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía A-303-AU



C.I.F.: B-23698467
 Polígono Industrial «Los Olivares» - C/ La Iruela, 6- 23009 JAÉN
 Teléfonos: 620382455 - 953 886 886
 www.adlaboratorioyconsultoria.com
 info@adlaboratorioyconsultoria.com

	RESULTADO	VALOR MAXIMO
TRICLOROETILENO+		
TETRACLOROETILENO (microg/l)	No se detecta	10
Tetracloroeteno (microg/l)	No se detecta	
Tricloroeteno (microg/l)	No se detecta	
ALUMINIO (microg/l)	6.32	200
AMONIO (mg/l)	< 0.10	0.50
CLORURO (mg/l)	28.37	250
COLOR (Pt/Co)	0.00	15
CONDUCTIVIDAD (20° C microS/cm)	760	2500
HIERRO (mg/l)	0.0003	0.20
MANGANESO (microg/l)	1.31	50
OLOR	No se aprecia	3 a 25°
OXIDABILIDAD (mg O ₂ /l)	0.64	5
pH(Potenciométricamente)	7.86	6.5-9.5
SABOR	No se aprecia	3 a 25°
SODIO (mg/l)	11.71	200
SULFATO (mg/l)	211.38	250
TURBIDEZ (U.N.F.)	<1.00	< 4.00
PLAGUICIDAS TOTALES (microg/l)	< 0.03	0.50
Aldrín (microg/l)	< 0.03	0.03
Dieldrín (microg/l)	< 0.03	0.03
Heptacloro (microg/l)	< 0.03	0.03
Heptacloro epóxido (microg/l)	< 0.03	0.03
Glifosato (microg/l)	< 0.10	0.10
Ampa (microg/l)	< 0.10	0.10
Diflufenican (microg/l)	< 0.10	0.10
Quizalofop (microg/l)	< 0.10	0.10
Oxifluorfen (microg/l)	<0.10	0.10
MCPA (microg/l)	<0.10	0.10
Flasasulfuron (microg/l)	<0.10	0.10
Tribenuron-metil (microg/l)	<0.10	0.10
Clortoluron (microg/l)	<0.10	0.10
COLORO RESIDUAL LIBRE (mg/l)	0.38	1.00
COLORO RESIDUAL COMBINADO (mg/l)	0.15	2.00
RECuento A 22° C	Ausencia en 1 ml	100 U.F.C./ml
BACTERIAS COLIFORMES	Ausencia en 100 ml	0 U.F.C./100ml
E.COLI	Ausencia en 100 ml	0 U.F.C./100ml
ENTEROCOCO	Ausencia en 100 ml	0 U.F.C./100ml
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	Ausencia en 100 ml	0 U.F.C./100ml
COLIFAGOS SOMATICOS	Ausencia en 100 ml	0 U.F.C./100ml



AD LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.L.L.

Laboratorio autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía A-303-AU



C.I.F.: B-23698467
Polígono Industrial «Los Olivares» - C/. La Iruela, 6- 23009 JAÉN
Teléfonos: 620382455 - 953 886 886
www.adlaboratorioyconsultoria.com
info@adlaboratorioyconsultoria.com

	RESULTADO	VALOR MAXIMO
ACRILAMIDA	< 0.10 microg/l	0.10 µg/L
BISFENOL A	< 0.10 microg/l	2.5 µg/L
CLORURO DE VINILO	< 0.10 microg/l	0.50 µg/L
EPICLORHIDRINA	< 0.10 microg/l	0.10 µg/L
URANIO	< 1 microg/l	30 µg/L
ÍNDICE DE LANGELIER	0.23	±0.5 Ud. pH

COMENTARIOS: Se trata de un agua para el consumo según el R. D. 3/2023 de 10 de Enero, en relación a los parámetros ensayados,

AD LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.L.L.
Polg. Los Olivares C/. La Iruela nº 6
23009 JAÉN
C.I.F.: B-23698467

JAEN 16-05-24

MANUEL ALCANTARA
DIRECTOR TECNICO

AD LABORATORIO Y CONSULTORIA S.L.L. trata la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, y poder realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AD LABORATORIO Y CONSULTORIA S.L.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose a AD LABORATORIO Y CONSULTORIA S.L.L., como responsable del tratamiento, con CIF B-23698467, en POL. IND. LOS OLIVARES, C/ LA IRUELA 6, 23009 JAÉN; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico: info@adlaboratorioyconsultoria.com.