



**AD LABORATORIO Y  
CONSULTORIA, S.L.L.**

Laboratorio autorizado por la Consejería de Agricultura y  
Pesca de la Junta de Andalucía A-303-AU



C.I.F.: B-23698467  
Polígono Industrial «Los Olivares» - C/. La Iruela, 6- 23009 JAÉN  
Teléfonos: 620 38 24 55 - 953 280040  
www.adlaboratorioyconsultoria.com  
info@adlaboratorioyconsultoria.com

CLIENTE: EMAT  
DIRECCION:  
LOCALIDAD:

ASUNTO: ANALISIS GRIFO DEL CONSUMIDOR.

REF. LABORATORIO: 23499.24 FECHA RECEPCION MUESTRA: 27/06/24  
REF. CLIENTE: INSTITUTO MIGUEL SANCHEZ. 11 20 H

INFORME

-----

LAS DETERMINACIONES QUE SOBRE LA CITADA MUESTRA SE HAN  
REALIZADO, ARROJAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

	VALOR MAXIMO	RESULTADO	MÉTODO
OLOR	3 a 25° índice de diluccion	No se aprecia	Dilución
SABOR	3 a 25° índice de diluccion	No se aprecia	Dilución
COLOR	15 mg/l Pt/Co	< 6 mg/l Pt/Co	Fotometría
TURBIDEZ	< 4 U.N.F.	< 1 U.N.F.	Fotometría
CONDUCTIVIDAD	2500 microS/cm	620 microS/cm	Electrometría
pH	6.5 – 9.5	7.95	Electrometría
AMONIO	0.50 mg/l	<0.10 mg/l	UV/VIS
E. COLI	Ausencia en 100 ml	Ausencia en 100 ml	Filtrac. Memb
COLIFORMES	Ausencia en 100 ml	Ausencia en 100 ml	Filtrac. Memb
AEROBIOS A 22°C	100 Colonias/ml	Ausencia en 1 ml	Siembra
COLOR R. LIBRE	1.00 mg/l	0.21 mg/l	Fotometría
COBRE	2.00 mg/l	0.005 mg/l	ICP/OES
HIERRO	0.20 mg/l	0.001 mg/l	ICP/OES
CROMO	50 microg/l	< 0.10 microg/l	ICP/OES
PLOMO	10 microg/l	0.21 microg/l	ICP/OES
NÍQUEL	20 microg/l	0.57 microg/l	ICP/OES

COMENTARIOS: Se trata de un agua APTA para consumo humano, según el R. D.  
03/2023 de 10 de Enero, en relación a los parámetros ensayados.

**AD LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.L.L.**  
Polg. Los Olivares C/. La Iruela nº 6  
23009 JAÉN  
C.I.F.: B-23698467

JAEN 04-07-24

**MANUEL ALCANTARA**  
DIRECTOR TECNICO

AD LABORATORIO Y CONSULTORIA S.L.L. trata la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AD LABORATORIO Y CONSULTORIA S.L.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose a AD LABORATORIO Y CONSULTORIA S.L.L., como responsable del tratamiento, con CIF B- 23698467, en POL. IND. LOS OLIVARES, C/ LA IRUELA 6, 23009 JAÉN; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico: info@adlaboratorioyconsultoria.com.