somajasa
Sociedad Mixta del Agua
Jaén, S.A.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
TORREDELCAMPO
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. JAVIER CHICA JIMENÉZ
Plaza del Pueblo, 11
23640 TORREDELCAMPO

Asunto: ANALITICA DE RADIOACTIVIDAD
Servicio: TORREDELCAMPO
Fecha: 20 de mayo de 2025
N/Ref.: ATS – MEP/PJA/MDTS

SALIDA	SOMAJASA	
	Fecha 21/05/2025	Número 348
	Servicio TORREDELCAMPO	

Muy Sr. Nuestro:

Informarles que con la entrada en vigor del Real Decreto 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnicos-sanitarios de la calidad del agua de consumo, control y suministro.

En la citada legislación se establece la periodicidad, así como los análisis a realizar en relación con la Radioactividad en abastecimientos destinados al agua de consumo humano.

Somajasa establece una periodicidad para dichos análisis, presentando a la Delegación Territorial de Salud una planificación de análisis para los parámetros fijados en la legislación.

En referencia a la frecuencia analítica de radioactividad con relación al agua destinada a abastecimiento y según lo dispuesto en el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, adjuntamos:

Analítica realizada según la Planificación de muestreo para el control de Radioactividad presentada a la delegación Territorial de Salud, correspondiente al Punto de Muestreo de procedencia del agua de las infraestructuras del gestor en baja:

ANALISIS RADIOACTIVIDAD 2025	
PUNTOS DE MUESTREO	ZA
SALIDA DEPOSITO ETAP MARTOS	VIBORAS

No incumpliéndose ningún parámetro con respecto a los valores expresados en el RD 3/2023 en aguas de consumo.

Toda la analítica se ha cargado en SINAC cumpliendo con lo establecido en la citada legislación, habiéndose hecho las comunicaciones a los gestores en baja vía correo electrónico.

Atentamente le saluda.

ND: CN = 30540933S JUAN FERNÁNDEZ (R: A23610322) C = ES O = SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA-JAEN SA
Fecha: 2025.05.20 12:40:41 +01'00'

FDO.: JUAN FERNÁNDEZ SOLÍS
Gerente de SOMAJASA
Sociedad Mixta del Agua-Jaén, S.A.

entidad colaboradora de la administración hidráulica

eurofins | Munuera

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007
www.laboratoriosmunuera.com

SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA JAEN, S.A.
Pol. Ind. Los Olivares. Calle Villatorres, 10. Planta 2ª
Jaén
23009 Jaén 4767
A/A: Pilar Jara

Bol. análisis: 25-05-1236-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 06/05/2025 8:45
Tomador: El cliente
P. toma muestra: SMJS-VIBORAS-SALIDA DEPOSITO ETAP MARTOS
Remitido por: SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA JAEN, S.A.
Denominación: Agua de consumo
Referencia: ETAP MARTOS

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 07/05/2025 **F. inicio:** 07/05/2025 **F. finalización:** 19/05/2025 **F. boletín:** 19/05/2025
Objeto: Análisis Tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023
Escritos relac.: 651 / 0 2024
Tipo envase: 2 x Pl. de 1 l
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
* **ACTIVIDAD ALFA TOTAL**	<0.02	Bq/l	Hasta 0.1	*R.D. 3/2023*
Método subcontratado. CPROP/001-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.				
* **ACTIVIDAD BETA RESTO**	<0.04	Bq/l	Hasta 1	*R.D. 3/2023*
Método subcontratado. CPROP/001-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.				
* **DOSIS INDICATIVA ESTIMADA**	<=0.10	mSv/año	Hasta 0.1	*R.D. 3/2023*
Método subcontratado EST/001-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.				

Ensayos validados por:
Area: Subcontratas Salvador Bermejo Garres 19/05/2025

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N
Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.
-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

entidad colaboradora de la administración hidráulica

eurofins | Munuera

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007
www.laboratoriosmunuera.com

SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA JAEN, S.A.
Pol. Ind. Los Olivares. Calle Villatorres, 10. Planta 2ª
Jaén
23009 Jaén 4767
A/A: Pilar Jara

Bol. análisis: 25-05-1238-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 06/05/2025 8:45
Tomador: El cliente
P. toma muestra: SMJS-VIBORAS-SALIDA DEPOSITO ETAP MARTOS
Remitido por: SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA JAEN, S.A.
Denominación: Agua de consumo
Referencia: ETAP MARTOS

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 07/05/2025 **F. inicio:** 07/05/2025 **F. finalización:** 15/05/2025 **F. boletín:** 15/05/2025
Objeto: Análisis Tipo RADÓN R.D.3/2023
Escritos relac.: 651 / 0 2024
Tipo envase: Pl. de 125 ml
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
* **RADÓN**	<2	Bq/l	Hasta 500	*R.D. 3/2023*

Método subcontratado. CCENT/002-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N
Dirección Técnica

Ensayos validados por:
Area: Subcontratas Salvador Bermejo Garres 15/05/2025

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.
-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.