



C.I.F.: B-23698467
Polígono Industrial «Los Olivares» - C/. La Iruela, 6- 23009 JAÉN
Teléfonos: 620 38 24 55 - 953 886 886
www.adlaboratorioyconsultoria.com
info@adlaboratorioyconsultoria.com

CLIENTE: EMAT
DIRECCION:
LOCALIDAD:

ASUNTO: ANALISIS DE TURBIDEZ.

REF. LABORATORIO: 27021.25 Y 27022.25 FECHA RECEPCION MUESTRA:
23/10/25

REF. CLIENTE: SONDEO CUESTA NEGRA Y SONDEO CUEVA

INFORME

LAS DETERMINACIONES QUE SOBRE LA CITADA MUESTRA SE HAN
REALIZADO, ARROJAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

	TURBIDEZ	MÉTODO
CUESTA NEGRA	0.42 U.N.F.	FOTOMETRIA
CUEVA	0.15 U.N.F.	FOTOMETRIA

COMENTARIOS:

JAEN 30-10-25

AD LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.L.L.
Polg. Los Olivares C/. La Iruela nº 6
23009 JAÉN
C.I.F.: B-23698467

MANUEL ALCANTARA
DIRECTOR TECNICO