AD LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.L.L.

C.I.F.: B-23698467
Polígono Industrial «Los Olivares» - C/. La Iruela, 6- 23009 JAÉN
Teléfonos: 620 38 24 55 - 953 886 886
www.adlaboratorioyconsultoria.com
info@adlaboratorioyconsultoria.com

CLIENTE: EMAT
DIRECCION:
LOCALIDAD:

ASUNTO: ANALISIS ORGANOLEPTICO.

REF. LABORATORIO: 29428.26 FECHA RECEPCION MUESTRA: 29/10/26
REF. CLIENTE: RED TORREDELCAMPO 9.25 H

INFORME

LAS DETERMINACIONES QUE SOBRE LA CITADA MUESTRA SE HAN REALIZADO, ARROJAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

	VALOR MAXIMO	RESULTADO	MÉTODO
OLOR	3 a 25° índice de diluccion	No se aprecia	Dilución
SABOR	3 a 25° índice de diluccion	No se aprecia	Dilución
COLOR	15 mg/l Pt/Co	< 6 mg/l Pt/Co	Fotometría
TURBIDEZ	< 4 U.N.F.	< 0.8 U.N.F.	Fotometría

COMENTARIOS: Se trata de un agua APTA para consumo humano, según el R. D. 03/2023 de 10 de Enero, en relación a los parámetros ensayados.

AD LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.L.L.
Polg. Los Olivares C/. La Iruela nº 6
23009 JAÉN
C.I.F.: B-23698467

JAEN 04-10-26

MANUEL ALCANTARA
DIRECTOR TECNICO

AD LABORATORIO Y CONSULTORIA S.L.L. trata la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, y poder realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en **AD LABORATORIO Y CONSULTORIA S.L.L.** estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose a **AD LABORATORIO Y CONSULTORIA S.L.L.**, como responsable del tratamiento, con CIF B- 23698467, en POL. IND. LOS OLIVARES, C/ LA IRUELA 6, 23009 JAÉN; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico: info@adlaboratorioyconsultoria.com.